



**RESISTENCIA A LAS CARGAS DE VIENTO.  
REQUISITOS DE PRESTACIONES INCLUIDA LA SEGURIDAD.**

Empresa	<b>Persycom Madrid, S.L. c/ De La Fragua nº 4. Polígono Industrial La Cantueña. Fuenlabrada. Madrid.</b>
Producto	<b>Paño de Persiana</b>
Modelo:	<b>Lama Alutermic</b>
Dimensiones (AnxA1)	<b>2500 mm x 2400 mm</b>
Material	<b>Aluminio</b>
Fecha de Ensayo	<b>07.02.2011</b>

Normas de Ensayo:  
UNE-EN 1932:2001. Resistencia a las cargas de viento.  
UNE-EN 13659:2004+A1:2009. Requisitos de prestaciones incluida la seguridad.

Sección y/o fotografía:



**Resistencia a las cargas de viento  
Requisitos de prestaciones incluida  
la seguridad** **CLASE 4**



Navarrete a 02 de Marzo de 2011

José Alvarez Burgué  
Director Técnico

El presente documento extrae y refleja los resultados asociados al informe de ensayo n° 223214 con expediente PY11-0155 y fecha 02 de marzo de 2011.

Para una adecuada identificación de las características del material ensayado y de los resultados obtenidos es imprescindible disponer de la documentación referida.